РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ05.В.03650 (номер сертификата соответствия) ТР 1380128 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ООО «Тримо-ВСК». Адрес: 115191, г.Москва, Гамсоновский пер., д. 2/9, стр. 2. ОГРН: 1023301953003. Телефон +7(495)642-80-91, факс +7(495)642-80-91. info@trimo-vsk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ООО «Тримо-ВСК». Адрес: 601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116. ОГРН: 1023301953003. Телефон +7(49232)4-37-43, факс +7(49232) 4-37-45.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Конструкция кровельная из панелей стальных трехслойных кровельных типа SNV с утеплителем из минераловатных плит, конструкция стеновая из панелей стальных трехслойных стеновых типа FTV с утеплителем из негорючих минераловатных плит, выпускаемых по ТУ 5262-001-54610108-01 изм.1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 8400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ 30403-96. Класс пожарной опасности конструкции К0(45), монтаж стеновой конструкции в соответствии с Техническим Регламентом от 20.10.2008 г., монтаж кровельной конструкции в соответствии с Техническим Регламентом от 10.04.2008 г.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний №№ К04801-ТР, К04802-ТР от 28.10.2013 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г. Схема сертификации 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС.RU.ИС86.К00038 от 04.04.2012 г. выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "КОМПОЗИТ-КАЧЕСТВО" № РОСС RU.0001.13ИС86, Акт инспекционного контроля №04-2013 от 29.03.2013 г., решение о подтверждении действия сертификата соответствия от 10.04.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.10.2013 по 28.10.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.В. Рябова
подпись, инициалы, фамилия